

2021年1月石嘴山市大气重点排污单位监督性监测结果公开

企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
国电大武口热电有限公司	电力、热力生产和供应业	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	(表2) 大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉	1#发电机组排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2021-01-27	1413225	48.4	5.9	12.7	72	19	19	50		mg/m3	否			是
					烟尘	2021-01-27	1413225	48.4	5.9	12.7	72	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否			是
					氮氧化物	2021-01-27	1413225	48.4	5.9	12.7	72	19	19	100		mg/m3	否			是
			(表3) 大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉	2#发电机组(DA001)	氮氧化物	2021-01-27	1291573	47.7	7.1	12.1	72	37	40	100		mg/m3	否			是
					烟尘	2021-01-27	1291573	47.7	7.1	12.1	72	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否			是
					二氧化硫	2021-01-27	1291573	47.7	7.1	12.1	72	8	9	50		mg/m3	否			是
宁夏惠安市政产业有限公司	热力生产和供应	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)	(表3) 大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉	2*DHX29-1.25/130-70AI循环流化床锅炉(DA001)	二氧化硫	2021-01-26	42809	36.6	14.9	5.2	96	<3	<3	200		mg/m3	否			是
					氮氧化物	2021-01-26	42809	36.6	14.9	5.2	96	48	96	200		mg/m3	否			是
					颗粒物	2021-01-26	42809	36.6	14.9	5.2	96	<1.0	<1.0	30		mg/m3	否			是

宁夏吉元冶金集团有限公司	其他电力生产	(表2) 大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉	燃气锅炉(DA001)	氮氧化物	2021-01-04	106595	102	6.79	3	73	28	36	100		mg/m3	否			是
				二氧化硫	2021-01-04	106595	102	6.79	3	73	<3	<3	35		mg/m3	否			是
				烟尘	2021-01-04	106595	102	6.79	3	73	1.2	1.5	5		mg/m3	否			是
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心	热力生产和供应	(表2) 大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉	1#燃煤锅炉(1)	烟尘	2021-01-07	87600	36.1	8.8	10.5	75	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否			是
				氮氧化物	2021-01-07	87600	36.1	8.8	10.5	75	21	26	100		mg/m3	否			是
				二氧化硫	2021-01-07	87600	36.1	8.8	10.5	75	22	27	50		mg/m3	否			是